



- Lucrari in sarcina Beneficiarului:**
- Sa asigure alimentarea in camera masinii principal: 5x 2,5 mm<sup>2</sup>, 3x400V 50Hz, 16A iluminat: 3x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1x230V 50Hz, 10A
  - Detalii motor: GFC 45,24 KE 1:1 -500kg, 3x400V 50Hz, P=2,2kW, In= 5,35A, Ia= 32A
  - Sa prevada o scara pentru accesul la camera masinii
  - Sa inchida structura dupa montajul liftului
  - Inchiderea putului si ventilarea acestuia sa fie in conformitate cu reglementarile locale
  - Structura liftului nu poate prelua sarcini ale cladirii. Structura se va ancora de cladire
  - Bara de siguranta se va fixa la min. 1800mm deasupra cotei finite la mentenanta
  - Temperatura in camera masinii sa fie intre +5 °C la +40 °C constant
  - Camera masinii va fi pastrata curata si uscata
  - Liftul va fi intretinut conform normelor europene
- CW= latime cabina 1000mm  
 CD= adancime cabina 1400mm  
 CH= inaltime cabina 1200mm  
 DW= latime usa  
 DH= inaltime usa  
 P= fundatie  
 SW= latime put  
 SD= adancime put  
 HR= spatiu siguranta superior  
 FFLL= nivel cota finisata  
 CO1= 1/2 extracursa superioara 1/2 spatiu siguran  
 CO2= extracursa inferoara  
 P1= sarcini  
 P2= sarcini statice in fundatie pentru fiecare profil al structurii metalice  
 Toate dimensiunile sunt in "mm".  
 Cod lift Richtlinie 2006/42/EG  
 Usi de palier DIN 18090-92

<b>SC DACELI SRL</b>		<b>Lift Europalet cu limitator viteza</b>	
<b>Sarcina:</b>	<b>300 kg</b>	<b>Greutate Cabina:</b>	<b>190 kg</b>
<b>Viteza:</b>	<b>0,1 m/s</b>	<b>Motor:</b>	<b>GfC 45.24-2B</b>
<b>Nivele:</b>	<b>1/1</b>		
<b>Accese:</b>	<b>In linie / Opuse</b>		
<b>Alimentare:</b>	<b>3x400V, 50Hz</b>		
<b>Cabina:</b>	<b>Galvanizat / Inox</b>	<b>Usi:</b>	<b>Galvanizat / Inox</b>
<b>Adauga:</b>	Usa camerei masinii din tabla galvanizata sau inox		
<b>Locatie:</b>		<b>Numar comanda:</b>	
		<b>Numar fabricatie:</b>	
		<b>Cod tara:</b>	<b>RO</b>

Fundatia trebuie executata si calculata ca sa reziste sarcinilor liftului de minim 10 kN/m<sup>2</sup>.

Modificat de: Donisa  
 Data: / /  
 Nume: Liviu Donisa

Numar proiect: XXX